

**POVINNOSTI OBCE**  
**NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMÍ**  
**vyplývajúce zo zákona NR SR**  
**č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi**

**Metodická pomôcka pre obce**

**Úvod**

Dňom 1.4.2002 nadobudli účinnosť dva zákony predstavujúce základ novej právnej úpravy na úseku ochrany pred požiarimi: zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Prijatie týchto zákonov je reakciou na zmeny v spoločnosti, ktoré sa udiali od roku 1985 odkedy bol v platnosti zákon č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane. Okrem toho, predovšetkým prijatie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi súvisí aj s reformou verejnej správy a prenesením niektorých kompetencií štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi na miestnu samosprávu.

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarimi obciam a taktiež určil ďalšie povinnosti, ktoré musia obce plniť. Účelom tejto publikácie je vysvetliť ustanovenia tohto zákona týkajúce sa povinností obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy, predovšetkým však postup pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a ukladaní rozhodnutí obcou podľa uvedeného zákona. Druhá časť publikácie sa venuje ďalším povinnostiam obcí týkajúcich sa zriadenia a činnosti obecného hasičského zboru, dokumentácie obce o ochrane pred požiarimi, vykonávania preventívno-výchovnej činnosti a zriadeniu preventivára požiarnej ochrany obce. V tejto časti sú obce upozornené aj na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona NR SR č.315/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vykonávajúcej vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii ako pre každú právnickú osobu.

**POVINNOSTI OBCE  
V SÚVISLOSTI SO ZVERENÝM VÝKONOM  
ŠTÁTNEJ SPRÁVY  
NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMÍ**

Obec v zmysle § 23 zákona NR SR č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len zákon o ochrane pred požiarmi)

- a) vykonáva preventívne protipožiarné kontroly,
- b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
- c) rozhoduje o vylúčení vecí z používania,
- d) určuje veliteľ a zásahu.

**A) VYKONÁVANIE PREVENTÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH  
KONTROL**

Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. Za vedúceho kontrolnej skupiny je vhodné určiť preventívneho požiarného ochrancu obce, ak ho obec ustanovila (§ 15 ods. 2 zákona o ochrane pred požiarmi), resp. technika požiarného ochrancu alebo špecialistu požiarného ochrancu s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, príp. člena Dobrovoľnej požiarného ochrancu SR.

Obec vedie zoznam členov kontrolných skupín. Tento zoznam je súčasťou dokumentácie obce.

Preventívne protipožiarné kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu na obdobie kalendárneho roka. Tento plán však v odôvodnených prípadoch je možné doplniť.

Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby a fyzických osôb. Kontrolné

skupiny sa preukazujú na začiatku kontroly písomným poverením (príloha č.1), ktoré vydá obec a platí len spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny (§ 69 zákona o ochrane pred požiarmi).

Členovia kontrolnej skupiny sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolnými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po splnení úlohy tri roky. O oslobodení od mlčanlivosti a jeho rozsahu rozhoduje starosta obce (§ 70 zákona o ochrane pred požiarmi).

**Vymedzenie subjektov, v ktorých obec vykonáva preventívne  
protipožiarné kontroly**

Obec preveruje dodržiavanie povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi preventívnymi protipožiarnymi kontrolami (§ 24 ods. 1 zákona) :

- a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane pred požiarmi oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarné kontroly, a teda obec vykonáva kontroly v ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách,
- b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb; napr. na povalách, v pivničných priestoroch rodinných domov a obytných domov, v spoločných priestoroch obytných domov, v hospodárskych budovách, garážach, dielňach, technologických zariadeniach a pod.

Pôsobnosť obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sa v zmysle § 66 ods. 1 zákona o ochrane pred požiarmi nevzťahuje na :

- a) vojenské objekty, objekty Vojsk ministerstva vnútra, Železničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby a orgánov colnej správy okrem colných skladov; v týchto objektoch sa

- zabezpečujú a vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných predpisov,
- b) banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,
  - c) dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá; v týchto dopravných prostriedkoch sa zabezpečujú a vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných predpisov.

### **Obsah preventívnej protipožiarnej kontroly**

Preventívnou protipožiarou kontrolou sa v zmysle § 42 vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii (ďalej len vyhláška o požiarnej prevencii) preveruje dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred požiarom, a to najmä :

#### **a) dokumentácia ochrany pred požiarom (§ 24 vyhlášky o požiarnej prevencii):**

1. *požiarny štatút,*
2. *požiarny poriadok pracoviska,*
3. *požiarne poplachové smernice,*
4. *požiarny evakuačný plán,*
5. *požiarna kniha,*
6. *doklady o kontrole hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov (napr. požiarne dvere, okná, klapky), elektrickej požiarnej signalizácie, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla pri požiaroch, zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch a kontrole požiarnych vodovodov,*
7. *dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarom,*
8. *dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnej hliadok,*
9. *riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,*
10. *dokumentácia o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,*
11. *ďalšie doklady, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.*

U dokumentácie uvedenej pod číslami 1., 2., 3., 4., 5.. sa kontroluje jej vypracovanie, vedenie a udržiavanie v súlade so skutočným stavom.

U dokumentácie uvedenej pod číslom 7. sa kontroluje pravidelnosť vykonávania týchto kontrol v zmysle § 13 vyhlášky o požiarnej prevencii, resp. v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly (pre prenosné hasiace prístroje).

U dokumentácie uvedenej pod číslami 7. a 8. sa kontroluje kompletnosť a obsahové náležitosti dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnej hliadok a dokumentácie o školení v zmysle § 30 vyhlášky o požiarnej prevencii.

Dokumentácia uvedená pod bodmi 9 a 10 sa týka spracovania základných projektových dokumentov, ktoré charakterizujú stavbu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Má sa za to, že stavby postavené po roku 1982 (po nadobudnutí účinnosti STN 73 0802) by mali mať spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Stavby dané do užívania pred rokom 1982 a ktoré nemajú k dispozícii riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby by mali mať spracovanú tzv. „dokumentáciu o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby. Podrobnosti o obsahu uvedených dokumentov sú uvedené v prílohe č. 1a), resp. v prílohe č. 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

U dokumentácie uvedenej pod číslom 11. sa kontrolujú napr. doklady o vykonávaní kontroly a čistenia komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, .

#### **b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarom (§§ 21, 22, 23 vyhlášky o požiarnej prevencii),**

- kontroluje sa zriadenie protipožiarnej hliadok. Kontrolou dokumentácie o odbornej príprave protipožiarnej hliadok a dokumentácie o školení sa preverí vykonávanie školenia a odbornej prípravy v určených lehotách.

#### **c) skladovanie horľavých látok**

- kontroluje sa zabezpečenie ochrany pred požiarom pri skladovaní pevných, kvapalných a plyných horľavých látok. Konkrétne

požiadavky sú uvedené v nasledovných predpisoch : napr. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 96/2004 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 258/2007 Z. z.** o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami , Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 124/2000 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

d) *stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia v zmysle § 5 písm. b) a § 14 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi.*

- kontroluje sa, či prístupové cesty a únikové cesty sú trvalo voľné a či sú náležite označené.

e) *vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi, požiarňými uzávermi (napr. požiarne dvere, okná, klapky), elektrickou požiarňou signalizáciou, stabilnými a polostabilnými hasiacimi zariadeniami, zariadeniami na odvod dymu a tepla pri požiari, zariadeniami na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch a kontrola akcieschopnosti týchto zariadení* (napr. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 719/2002 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 726/2002 Z. z.**, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 169/2006 Z. z.** o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly, Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 478/2008 Z. z.** o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru),

f) *umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov* (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky **č. 401/2007 Z. z.** o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

- kontroluje sa umiestnenie a inštalácia spotrebičov do vhodného prostredia, bezpečná vzdialenosť od okolitých horľavých stavebných konštrukcií a materiálov podľa predpisov výrobcu resp. podľa ustanovení uvedenej vyhlášky. Taktiež sa kontroluje umiestnenie ochrannej podložky príp. ochrannej clony pri inštalácii spotrebičov.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi uvedená pod písm. a) okrem ods. 6. a 11. a vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi (písm. b) **sa nepreveruje u :**

- *fyzických osôb – t.j. občanov,*
- *právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (§ 7 zákona o ochrane pred požiarmi) ak*
  1. nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem bytu v rodinnom dome, alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 40 m<sup>2</sup> iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, a
  2. zamestnáva najviac troch zamestnancov a nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a
  3. nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a
  4. nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy

***Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.***

## **Lehoty vykonávania preventívnych protipožiarňch kontrol (§ 43 vyhlášky o požiarnej prevencii)**

Periodicitu kontrol v právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách alebo občanov stanovuje obec v závislosti od charakteru a miery nebezpečenstva vzniku požiaru. Lehota nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte a u občana. Preventívne protipožiarne kontroly u občanov je postačujúce vykonávať v lehotách blížiacich sa päťročnému intervalu.

### ***B) ULOŽENIE OPATRENÍ NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV A KONTROLA PLNENIA TÝCHTO OPATRENÍ*** (§ 23 písm. b) zákona o ochrane pred požiarimi)

Kontrolná skupina obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarňch kontrol upozorňuje fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia.

Ak pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, alebo boli ihneď odstránené, je vhodné o tom vyhotoviť jednoduchý záznam napr. priamo na poverenie na vykonanie kontroly alebo inou vhodnou formou na účely vyhodnotenia preventívnych kontrol.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarňch kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu. (§ 42 ods. 3 vyhlášky o požiarnej prevencii).

Toto ustanovenie sa môže uplatniť :

- ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a kontrolovaný subjekt nepredloží potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína. Vtedy to obec oznámi príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ na ďalšie riešenie,
- ak vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave rozvodov elektrickej energie a plynu, obec to oznámi príslušnému inšpektorátu práce.

Pri ukladaní opatrení na odstránenie nedostatkov formou rozhodnutia a pri rozhodovaní o vylúčení veci z používania sa obec riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

V prípade odvolania sa subjektu voči vydanému rozhodnutiu, môže podľa § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní obec o odvolaní sama rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania. V opačnom prípade obec predloží rozhodnutie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu, ktorým je príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania odvolania.

### **Rozhodnutie o uložení opatrení na odstránenie nedostatkov**

Nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, a tieto nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolná skupina obce oznamuje obci (podľa prílohy č.2), ktorá na základe tohto oznámenia rozhodnutím (podľa prílohy č.3) uloží lehoty na odstránenie týchto nedostatkov.

Pri zistení požiarneho nedostatku je potrebné presne a úplne zistiť skutočný stav veci. Pri formulácii zisteného nedostatku v oznámení obci ako aj v rozhodnutí o uložení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov musí byť presne označený subjekt a miesto, kde bol nedostatok zistený, v čom nedostatok spočíva, príp. odkedy pretrváva a taktiež musí byť presné vymedzenie porušenia príslušného všeobecne záväzného predpisu o ochrane pred požiarimi, s ktorým je zistený stav v rozpore. Základom pre určenie porušenia je vždy zákon o ochrane pred požiarimi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarimi, najmä vyhlášky s technickým obsahom a technické normy, ktoré boli porušené.

Pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených požiarňch nedostatkov sa v rozhodnutí určuje lehota na ich odstránenie. Pri určovaní lehôt na odstránenie zistených požiarňch nedostatkov platí zásada, že tieto by nemali presiahnuť lehotu jedného roka a musia reálne zhodnocovať zistené skutočnosti, vplyv nedostatku na možnosť

vzniku požiaru, obťažnosť splnenia, ako aj možnosti kontrolovaného subjektu splniť tieto opatrenia v požadovanom rozsahu v danej lehote.

### **Kontrola plnenia opatrení uložených obcou**

Ak obec uložila rozhodnutím opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, je povinná vykonať po uplynutí určenej lehoty prostredníctvom kontrolnej skupiny preventívnu protipožiarnu kontrolu, ktorou preveruje splnenie týchto opatrení. Kontrola splnenia uložených opatrení sa spravidla vykonáva najneskôr do 12 mesiacov od dátumu vykonania kontroly, pričom sa prihliada k termínom, uloženým na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, ak sa pri kontrole zistí, že kontrolovaný subjekt nesplnil opatrenia uložené obcou v rozhodnutí, oznámi to (podľa prílohy č.2) kontrolná skupina obci, ktorá o tom upovedomí príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ.

### **C) ROZHODNUTIE O VYLÚČENÍ VECI Z POUŽÍVANIA (§ 23 písm. c) zákona o ochrane pred požiarmi)**

#### **Rozhodnutie o vylúčení veci z používania**

Ak vec vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, kontrolná skupina tento stav oznámi (podľa prílohy č. 2) obci. Obec na základe tohto oznámenia vydá rozhodnutie o vylúčení veci z používania (podľa prílohy č.4) v súlade s § 64 zákona o ochrane pred požiarmi.

Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno takéto rozhodnutie oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť subjektu bez zbytočného odkladu.

Proti rozhodnutiu o vylúčení veci z používania možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu.

Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania podľa § 64 ods. 1 písm. a) možno až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a len s písomným súhlasom obce, ktorá vylúčila vec z používania.

## **ĎALŠIE POVINNOSTI OBCE NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI (§ 15 zákona NR SR č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi)**

Obec je povinná :

- a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
  - obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly aj u právnických osôb, ktoré sama zriadila, ak v týchto nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ. Týmto právnickým osobám môže tiež ukladať formou rozhodnutia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ako aj vydávať rozhodnutia o vylúčení veci z používania.
  - právnické osoby, ktoré zriadila obec sú samostatnými právnymi subjektami a sú povinné plniť povinnosti ustanovené v zákone o ochrane pred požiarmi.
- b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálo-technické vybavenie,
  - zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi zrealizuje požiadavky na zriadenie obecného hasičského zboru vzhľadom na počet obyvateľov obce. Za účelom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov obcí pri plnení samosprávnych funkcií, zákon umožňuje vytváranie spoločných obecných hasičských zborov pre viacero susedných obcí, resp. po dohode môže plniť úlohy obecného hasičského zboru hasičská jednotka právnickej osoby, alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ktorej hasičská stanica je v obci. Efektívne vynakladanie verejných financií sleduje aj riešenie keď úlohy obecného hasičského zboru môže plniť Hasičský a záchranný zbor v obciach, kde sú sídla jeho hasičských staníc.

- zákon umožňuje obci rozhodovať o počte členov obecného hasičského zboru, jeho materiálno – technickom vybavení a riadiacich štruktúrach na základe zásad a kritérií zakotvených vo vyhláske MV SR č.169/2002 o hasičských jednotkách (ďalej len vyhláska o hasičských jednotkách). Pri určovaní počtu členov obecného hasičského zboru a jeho materiálno – technickom vybavení obec prihliada najmä na :
  1. veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky obce, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
  2. druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
  3. potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
  4. charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom obecného hasičského zboru,
  5. spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarimi v obci, v jej miestnych častiach so zreteľom na denný čas.
- vnútorná organizácia obecnej hasičskej jednotky musí spĺňať požiadavky vyššie citovaného predpisu stanovené v § 3. Základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo. Družstvo tvorí veliteľ a ďalšie tri osoby až osem osôb. Obecný hasičský zbor sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia obecného hasičského zboru. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v obecnom hasičskom zbore zaradení.
- minimálne vybavenie obecného hasičského zboru sa považuje, ak má akcieschopné:
  - cisternovú automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou,
  - hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
  - osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého zamestnanca, alebo člena hasičského družstva
  - vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.
- dobrovoľný verejný požiarny zbor, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona o ochrane pred požiarimi zriadený v obci, sa považuje za obecný hasičský zbor podľa tohto zákona.
- c) zabezpečovať odbornú prípravu obecného hasičského zboru,
  - podrobnosti sú uvedené vo vyhláske o hasičských jednotkách,
- d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarimi obce (§ 36 vyhlásky o požiarnej prevencii),
  - dokumentáciu obce o ochrane pred požiarimi tvorí :
    1. požiarny poriadok obce,
    2. dokumentácia o obecnom hasičskom zbore,
    3. zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,
    4. oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,
    5. plány preventívnych protipožiarnych kontrol,
    6. zoznamy členov kontrolných skupín.
- e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
- f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
- g) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť,
  - preventívno-výchovnú činnosť zabezpečuje obec prostredníctvom preventívára požiarnej ochrany. Hlavnou úlohou preventívno-výchovnej činnosti je podnecovať občanov k vzájomnej pomoci a spolupráci pri ochrane pred požiarimi pomocou dostupných komunikačných prostriedkov a besied

s občanmi so zameraním na mládež. Pri tejto činnosti sa zvlášť venovať sezónnym akciám, ako sú ochrana lesov pred požiarom v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a ochrana úrody pred požiarom. V súvislosti s uvedenými akciami formou relácií v obecnom rozhlase, publikovaním článkov napr. v obecných novinách alebo oznámeniami na obecných informačných tabuliach upozorniť občanov na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarom, dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným požiarom nebezpečenstvom alebo v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva, na dodržiavanie zákazu fajčenia alebo používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným požiarom nebezpečenstvom a na dodržiavanie zákazu vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. V rámci preventívno-výchovnej činnosti je potrebné venovať pozornosť činnosti obecného hasičského zboru, ak je v obci zriadený. Je vhodné, ak obec pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti spolupracuje s dobrovoľnými občianskymi združeniami, zvlášť s členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Odbornú pomoc pri vykonávaní preventívno-výchovnej činnosti obci poskytuje príslušné okresné riaditeľstvo HaZZ. napr. formou usmernení.

#### **Povinnosti obce vo vzťahu k vlastnému majetku**

Obec je povinná plniť úlohy právnickej osoby ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku.

Okrem úloh ustanovených v § 15 a § 23 zákona o ochrane pred požiarom je obec povinná plniť aj úlohy právnickej osoby ustanovené v uvedenom zákone, v objektoch a priestoroch, ktoré vlastní resp. užíva, a to v plnom rozsahu (napr. dokumentácia obce o ochrane pred požiarom v zmysle § 36 vyhlášky o požiarnej prevencii nenahrádza dokumentáciu ochrany pred požiarom podľa § 24 vyhlášky o požiarnej prevencii).

#### **Obec ako právnická osoba musí zabezpečiť prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:**

1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnej hliadky,
3. vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarom a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky,
4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarom v súlade so skutočným stavom,
5. určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnej poplachov.

Obec ako právnická osoba môže zabezpečovať plnenie vyššie uvedených povinností aj špecialistom požiarnej ochrany.

#### **Obec ako právnická osoba musí zabezpečiť prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:**

- a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
- b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
- c) riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
- d) posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov; zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarom,
- e) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo.



## Obec ako kontrolovaný subjekt

Obec môže byť kontrolovaná z hľadiska plnenia úloh zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi (§ 23 zákona o ochrane pred požiarmi) ministerstvom, krajským riaditeľstvom HaZZ alebo okresným riaditeľstvom HaZZ.

Z hľadiska plnenia povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi pre právnicke osoby môže byť obec kontrolovaná okresným riaditeľstvom HaZZ.

## PODROBNEJŠIE VYSVETLENIE VYBRANÝCH TERMÍNOV

### Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi

Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvorí :

#### 1) požiarny poriadok obce,

Požiarny poriadok obce sa musí v zmysle § 37 ods. 2 vyhlášky udržiavať v súlade so skutočným stavom a dopĺňať podľa potreby na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia. V zmysle § 37 ods. 3 vyhlášky sa požiarny poriadok obce umiestňuje na prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom obvyklým v obci.

V zmysle § 37 ods. 1 vyhlášky požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje:

- a) úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach,
- povinnosti obecného zastupiteľstva a iných orgánov obce pri organizačnom a technickom zabezpečovaní ochrany pred požiarmi; v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
- povinnosti a oprávnenia preventivára požiarnej ochrany, vedúcich a členov kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol,
- povinnosti veliteľa a ďalších osôb zaradených do obecného hasičského zboru.

- b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,
  - povinnosti občanov pri spaľovaní horľavých látok a odpadov; pri zbere obilnín a krmovín, ich pozberovej úprave a skladovaní; príp. ďalších činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
- c) údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru,
  - personálne obsadenie a materiálno - technické vybavenie obecného hasičského zboru.
- d) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,
  - umiestnenie prírodných a umelých zdrojov vody v obci, prípadne podmienky na ich vytvorenie, spúšťanie zosilňovacích staníc.
- e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,
  - umiestnenie ohlasovní požiarov a zabezpečenie ich činnosti.
- f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,
  - zabezpečenie a podmienky na poskytnutie susedskej pomoci.
- g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,
  - požiarny poplachový plán určuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb vodární, plynární, elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie na zásah,
  - požiarny poplachový plán územného obvodu vypracúva okresné riaditeľstvo HaZZ. Obci zasiela výpis z požiarneho poplachového plánu územného obvodu okresné riaditeľstvo HaZZ,

h) prehľadný situačný plán obce a jej príslušných častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.

- v tomto pláne musia byť podrobne zakreslené ulice – ich názvy, čísla domov a hydrantová sieť s funkčnými vonkajšími hydrantmi. Jeho obsahom musí byť aj zakreslenie nástupných plôch. V súlade s vyhláškou MV SR č. 288/2000 Z.z. sa nástupné plochy označujú dopravnou značkou „Zákaz stáť“ a tabuľkou s nápisom „Pozor, nástupná plocha pre vozidlá hasičských jednotiek“. Tieto plochy musia byť trvale voľné a nesmú na nich parkovať motorové vozidlá.

## 2) dokumentácia o obecnom hasičskom zbore,

- § 28 vyhlášky o hasičských jednotkách určuje obsah dokumentácie obecného hasičského zboru ktorú tvorí :
  - kniha o výkone služby (strážna kniha) (príloha č. 5),
  - ročný plán a mesačné plány zdokonaľovacej prípravy, záznam o účasti na zdokonaľovacej príprave, dokumentácie taktických cvičení a previerkových cvičení,
  - na úseku strojnej služby:
    1. prevádzkový denník o používaní hasičského automobilu a agregátu,
    2. vozový zošit (napr. tlačivo ŠEVT-306099),
  - na úseku spojovacej služby ak obecný zbor má povolenie na rádiovú prevádzku:
    1. staničný denník rádiového spojenia,
    2. staničný protokol rádiových služieb,
    3. kniha porúch,
  - v operačnom stredisku alebo v ohlasovni požiariov
    1. kniha ohlásených prípadov
- dokumentáciu o zdolávaní požiariov podľa § 31 vyhlášky o hasičských jednotkách vedie zbor v primeranom rozsahu,

## 3) zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,

- okresné riaditeľstvo v zmysle § 21 písm. i) zákona o ochrane pred požiarmi oznamuje obci subjekty v ktorých vykonáva

protipožiarne kontroly, a teda obec vykonáva kontroly v ostatných právnických osobách a podnikajúcich fyzických osobách, ktoré zaradi do zoznamu objektov a priestorov v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly. V zozname je potrebné vyznačiť periodicitu kontrol v konkrétnych subjektoch.

## 4) oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,

- vzory resp. komentár k tejto dokumentácii je uvedený v prílohe resp. v samostatných častiach tohto dokumentu.

## 5) plány preventívnych protipožiarnych kontrol,

- preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňujú na základe vopred stanoveného plánu na obdobie kalendárneho roka. Tento plán však v odôvodnených prípadoch je možné doplniť. Ročný plán preventívnych protipožiarnych kontrol obsahuje zoznam kontrolovaných subjektov s určením termínov (kalendárneho mesiaca), v ktorých budú v danom roku kontroly vykonané.

## 6) zoznamy členov kontrolných skupín

- obec vedie zoznam členov kontrolných skupín. Tento zoznam je súčasťou dokumentácie obce.

## Školenie členov kontrolnej skupiny

Obec zabezpečuje školenie členov kontrolnej skupiny obce prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce, ak ho obec ustanovila. Inak obec musí zabezpečiť školenie členov skupiny prostredníctvom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Je vhodné, ak obec pri školení spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou. Obsahom školenia je najmä znalosť :

- a) zákona NR SR č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii, vyhlášky o hasičských jednotkách a ďalších osobitných predpisov napr. vyhláška MV SR č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov,
- b) organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi (zákon NR SR č. 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi; zákona NR SR č. 315/2002 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore),
- c) základov procesov horenia a hasenia,
- d) základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov (vyhláška MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb),
- e) zásad protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi (vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva, vyhláška MV SR č.96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov; vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnosti s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
- f) zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (§ 1 až § 8 vyhlášky o požiarnej prevencii),
- g) funkcií a parametrov hasiacich prístrojov (napr. vyhláška MV SR č. 1719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly), požiarnych uzáverov (vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly), elektrickej požiarnej signalizácie, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla pri požiari, zariadení na hasenie

iskier v pneumatických dopravníkoch, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a pod.

### Preventívár požiarnej ochrany obce

Obec môže (§ 15 ods.2 zákona o ochrane pred požiarmi) na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi ustanoviť preventívára požiarnej ochrany obce. Na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie preventívára požiarnej ochrany obce je potrebné sa zúčastniť základnej odbornej prípravy v rozsahu najmenej 40 hodín, ktorú vykonávajú právnické alebo podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie udelené Ministerstvom vnútra SR, Prezidiom Hasičského a záchranného zboru. Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru po absolvovaní základnej prípravy. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie preventívára požiarnej ochrany obce sa vydáva na dobu neurčitú.

Účasť preventívára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu (§ 136 Zákonníka práce).

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventívára požiarnej ochrany obce v zmysle § 9 ods. 5 zákona o ochrane pred požiarmi plnenie týchto povinností:

- a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
- b) školenie kontrolných skupín obce,
- c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
- d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Ak obec neustanovila preventívára požiarnej ochrany obce, plnenie vyššie uvedených povinností musí obec zabezpečiť prostredníctvom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.

## Sankcie

Ak sa pri výkone preventívnych protipožiarnych kontrol zistí, že právnická osoba, podnikajúca fyzická osoba alebo občan nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených obcou, alebo ak nesplní rozhodnutie o vylúčení vecí z používania, alebo ak tieto subjekty neumožnia alebo sťažia vykonanie preventívnej protipožiarna kontrolu, oznámi to obec príslušnému okresnému riaditeľstvu.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ak nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených obcou (§ 59 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane pred požiarmi).

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ak nesplní rozhodnutie o vylúčení vecí z používania (§ 59 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi).

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokarhanie alebo pokutu do 3 000 Sk fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarna kontrolu (§ 61 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi).

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokarhanie alebo pokutu do 5 000 Sk fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou, (§ 61 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane pred požiarmi).

## PRÍLOHA

Príloha č. 1

(Vzor)

Obec .....(názov obce)

Č.p.:

V (obec / mesto a dátum)

Poverenie

na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly podľa § 69 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Názov kontrolovaného subjektu : .....

Miesto vykonania protipožiarnej kontroly : .....

Termín vykonania protipožiarnej kontroly : .....

Vedúci kontrolnej skupiny : .....č.OP : .....

Členovia kontrolnej skupiny : .....č.OP : .....

.....č.OP : .....

Obsah a rozsah protipožiarnej kontroly :

- a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
- b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, <sup>1)</sup>
- c) skladovanie horľavých látok,
- d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia,
- e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
- f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,
- g) preverenie splnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených obcou, <sup>2)</sup>

starosta obce  
(titul, meno a priezvisko)  
(odtlačok úradnej pečiatky obce)

Pozn.: <sup>1)</sup> - neuvádza sa pri kontrole fyzických osôb – t.j. občanov, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb určených v § 7 zákona o ochrane pred požiarmi  
<sup>2)</sup> - neuvádza sa ak neboli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri predchádzajúcej kontrole

Príloha č. 2

(Vzor)

Obec .....(názov obce)

Oznámenie o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnej protipožiarnej kontroly

vykonanej podľa § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Dátum vykonania protipožiarnej kontroly:

Názov kontrolovaného subjektu: (názov a sídlo subjektu / meno a priezvisko a adresa občana)

Miesto vykonania protipožiarnej kontroly: (vypĺňa sa ak je odlišné od sídla resp. adresy uvedenej v názve kontrolovaného subjektu)

Protipožiarnu kontrolu vykonali: (členovia kontrolnej skupiny)

Pri protipožiarnej kontrole boli prítomní: (zástupcovia kontrolovaného subjektu)

I.

Účelom preventívnej protipožiarnej kontroly bolo v súlade s § 24 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v návaznosti na § 42 ods. 1 vyhlášky MV SR č.121//2002 Z.z. o požiarnej prevencii, preveriť v kontrolovanom subjekte dodržiavanie povinností ustanovených v uvedenom zákone.

Preverením písomnej dokumentácie o ochrane pred požiarmi, kontrolou objektov a priestorov kontrolovaného subjektu a rokováním so zodpovednými zástupcami kontrolovaného subjektu bolo zistené:

(stručná charakteristika kontrolovaného subjektu: napr. ktoré stavby má vo vlastníctve alebo v užívaní)

II.

Kontrolovaný subjekt splnil ku dnešnému dňu všetky uložené opatrenia uložené obcou v rozhodnutí zn.: (Č.p. , zo dňa).

/Kontrolovaný subjekt nespĺnil ku dnešnému dňu nasledovné opatrenia uložené obcou v rozhodnutí zn.: (Č.p. , zo dňa):

- vypísať konkrétne a presne aké opatrenia neboli splnené z uvedeného rozhodnutia vrátane termínov ich splnenia./

III.

Pri terajšej preventívnej protipožiarnej kontrole boli v kontrolovanom subjekte zistené nasledovné požiarne nedostatky, ktoré nebolo možné bezodkladne odstrániť :

- uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých kontrolovaných objektov a priestorov.

(ak pri kontrole neboli zistené nové nedostatky, táto časť sa vynechá)

IV.

Vyjadrenie štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu resp. občana k zisteným požiarным nedostatkom a uloženým opatreniam:

(Ak štatutárny orgán resp. občan odmietne oznámenie podpísať, táto skutočnosť sa uvedie v tomto oznámení.)

V (obec / mesto a dátum)

\_\_\_\_\_  
Titul, meno a priezvisko  
a podpisy členov  
kontrolnej skupiny obce

\_\_\_\_\_  
Titul, meno a priezvisko  
a podpis člena štatutárneho orgánu,  
resp. občana

Príloha č. 3

(Vzor)

Obec .....(názov obce)

Č.p.:

V (obec / mesto a dátum)

Adresa  
kontrolovaného subjektu

**Rozhodnutie**

Obec .....(názov obce) podľa § 23 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi

**u k l a d á**

.....<sup>1)</sup>  
opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru (môžu viesť k sťaženiu záchranu osôb a majetku), ktoré boli zistené pri vykonávaní preventívnej protipožiarnej kontroly v subjekte .....  
.....<sup>1)</sup> dňa ..... Pri tejto kontrole boli zistené nasledovné nedostatky :

(uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých kontrolovaných objektov a priestorov tak ako sú uvedené v oznámení o nedostatkoch /príloha č. 2/)

Kontrolovaný subjekt je povinný zabezpečiť odstránenie zistených požiarnych nedostatkov, uvedených v tomto rozhodnutí pod bodmi 1-X (celkový počet nedostatkov) v nasledovných lehotách :

- body č. .... do .....  
- body č. .... do .....

**O d ô v o d n e n i e**

Uvádza sa podrobný popis činnosti kontrolnej skupiny obce, pri ktorej sa zistilo porušenie predpisov o ochrane pred požiarimi (uvedie sa názov a adresa kontrolovaného subjektu, miesto a dátum vykonania kontroly, odkaz na oznámenie o zistených nedostatkoch, pripomienky kontrolovaného subjektu k zisteným nedostatkom príp. dôvody prečo nedostatok nebol odstránený bezodkladne), ďalšie dôvody vydania predmetného rozhodnutia. Je potrebné reagovať na pripomienky kontrolovaného subjektu k zisteným nedostatkom a k predloženým dôkazom a vysporiadať sa aj s prípadnými rozpormi v jednotlivých dôkazoch.

\_\_\_\_\_  
<sup>1)</sup>uvádza sa presný plný názov kontrolovaného subjektu vrátane kompletnej adresy

Zrozumiteľne a presvedčivo sa tu uvádzajú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, ďalej spôsob, akým sa zhodnotili vykonané dôkazy a ostatné podklady, ktoré viedli k aplikácii konkrétneho právneho predpisu na prejednávajúcu vec.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad v .....<sup>2)</sup>

Odvolanie má odkladný účinok.

starosta obce  
(titul, meno a priezvisko)  
(odtlačok úradnej pečiatky obce so štátnym znakom)

<sup>2)</sup> uvádza sa mesto/obec vrátane kompletnej adresy obecného úradu

(Vzor)

Obec .....(názov obce)

Č.p.:

V (obec / mesto a dátum)

Adresa  
kontrolovaného subjektu

### Rozhodnutie

Obec .....(názov obce) podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

#### vylučuje z používania

dňom .....<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup> ..  
.....<sup>4)</sup> z dôvodu, že používanie predmetnej veci vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia.

### Odôvodnenie

Kontrolná skupina obce ..... vykonala v dňoch ..... preventívnu protipožiarnu kontrolu 5) v .....<sup>4)</sup> pri ktorej bolo zistené, že v dôsledku porušenia .....<sup>6)</sup> vyvoláva používanie .....<sup>2)</sup> bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru tým, že .....<sup>7)</sup> a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačí vykonanie iných opatrení.

Záznam o vylúčení veci z používania je zapísaný v oznámení o nedostatkoch zistených pri preventívnej protipožiarnnej kontrole, ktorá sa uskutočnila v kontrolovanom subjekte v dňoch .....

- <sup>1)</sup> uvádza sa presný dátum, od ktorého dňa sa vec vylučuje z používania
- <sup>2)</sup> uvádza sa presný názov veci, ktorá sa vylučuje z používania vrátane výrobného, príp. evidenčného čísla alebo iného identifikačného znaku a pod.
- <sup>3)</sup> uvádza sa presne konkrétne určenie miesta (objektu a priestoru), kde sa daná vec v čase preventívnej protipožiarnnej kontroly nachádzala
- <sup>4)</sup> uvádza sa presný názov a adresa kontrolovaného subjektu
- <sup>5)</sup> uvádza sa mesto/obec vrátane kompletnej adresy obecného úradu
- <sup>6)</sup> uvádza sa presné a konkrétne určenie porušenia ustanovenia príslušného predpisu o ochrane pred požiarmi
- <sup>7)</sup> uvádza sa odôvodnenie bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Obecný úrad v .....<sup>5)</sup> do troch dní odo dňa jeho doručenia.

Odvolanie nemá odkladný účinok.

starosta obce  
(titul, meno a priezvisko)  
(odtlačok úradnej pečiatky obce so štátnym znakom)

## Príloha č. 5

(Vzor)

### STRÁŽNA KNIHA

Dátum:	Veliteľ zmeny:	Operačné pracovisko:
Početný stav zmeny:		
Dovolenka:	Práceschopný:	Náhradné voľno – odvelený:
Odborná príprava:	Údržba a hospodárske práce:	
Technika v pohotovosti:	Technika mimo prevádzky:	
Obsadenie hasičských automobilov k výjazdu: zásahové základné: CAS ..... CAS ..... .....		
Veliteľ:		
Strojník:		
č. 1:		
č. 2:		
č. 3:		
č. 4:		
zásahové špeciálne: PP ..... AR ..... .....		
Veliteľ:		
Strojník:		
č. 1:		
č. 2:		
Výjazd k zásahu – rôzne udalosti:		
Veliteľ zmeny (podpis):		Veliteľ jednotky (podpis):
Kontrolné záznamy:		



