



Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica

Číslo rozhodnutia: 5801/35803/2024/17.1.2.

V Banskej Bystrici dňa 06. 11. 2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Technická infraštruktúra pre priemyselný park Rimavská Sobota
SO-09 - Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku
SO-10 - Rozvody NN v priemyselnom parku
SO-11 - Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku 2. Etapa

Podaním doručeným Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky dňa 07. 06. 2023 spoločnosť MH Invest, s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava požiadala o stavebné povolenie stavby „Technická infraštruktúra pre priemyselný park Rimavská Sobota“ v objektovej skladbe SO-09 - Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku, SO-10 - Rozvody NN v priemyselnom parku, SO-11 - Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku (ďalej len žiadosť o stavebné povolenie). Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 4a písm. h) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie (ďalej len stavebný úrad) po prerokovaní a posúdení žiadosti o stavebné povolenie v stavebnom konaní postupom podľa § 60 až § 65 stavebného zákona rozhodol takto.

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica (ďalej len regionálny úrad, alebo stavebný úrad) podľa § 66 stavebného zákona a § 10, § 12 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje stavbu

Technická infraštruktúra pre priemyselný park Rimavská Sobota
SO-09 - Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku
SO-10 - Rozvody NN v priemyselnom parku
SO-11 - Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku 2. Etapa

Účel stavby:

rozvody elektriny VN, NN a vonkajšieho osvetlenia v priemyselnom parku

Umiestnenie stavby:

v území Priemyselného parku Rimavská Sobota severozápadne od mesta Rimavská Sobota pri ceste I. triedy I/72 v smere na Hnúšťa na pozemkoch

SO-09 - Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku

- SO-09.01 – Prípojka VN pre Winkelmann
 - KN-C 2871/16, 2871/14, 2871/13, 2871/7, 2869/28 v katastrálnom území Rimavská Sobota
- SO-09.02 – odbočenie z linky č. 322
 - KN-C č. 2740, 1522/1 v katastrálnom území Veľké Teriakovce
- SO-09.03 – Prípojka VN + trafostanica 2,38 MW
 - KN-C č. 2740, 1522/1, 4135, 4134/2, 2875/1, 2875/8, 2869/4, 2869/32, v katastrálnom území Rimavská Bystrica a Veľké Teriakovce

SO-10 - Rozvody NN v priemyselnom parku

- KN-C č. 2875/8, 2875/1, 4134/2, 2869/4, 2869/32, 2875/9, 2875/6, 2875/7, 2875/10, 2871/7, 2871/13, 2871/14, 2871/18

SO-11 - Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku

- SO-11 -Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku 2. Etapa
 - 2875/8, 2875/1, 2875/9, 2875/6, 2875/7, 2875/10, 4134/2, 2871/7, 2871/13, 2871/14, 2871/18

Rozsah stavby:

SO-09 - Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku

- SO-09.01 – Prípojka VN pre Winkelmann
 - podzemné káblové vedenia VN 3x22-N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 v dĺžke cca. 852 m v chráničke FSX-PEG 160/6 + optická chránička HDPE v dĺžke 852 m v trase od novej transformovne „14863-nová ESt SSD 110/22 kV“ do novej kioskovej spínacej stanice EH8 BOX
 - nová kiosková spínacia stanica EH8 BOX, VN výzbroj spínacej stanice, uzemnenie a bleskozvod
- SO-09.02 – odbočenie z linky č. 322
 - odbočenie z VN linky č. 322 na betónovom stĺpe s uzemnením + uzemnený úsekový odpojovač OTE25/400-32 VN 22 kV s obmedzovačom prepätia RAYCHEM-HDA-24
- SO-09.03 – Prípojka VN + trafostanica 2,38 MW
 - podzemné káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x240mm²/RM25 v dĺžke cca. 895 m od betónového stĺpa VN linky č. 322 do trafostanice TS 2,38 MW EH1
 - trafostanica TS 2,38 MW EH1 22/04 kV, fakturačné meranie SSD v univerzálnej skrini merania USM01, VN a NN výzbroj trafostanice, uzemnenie a bleskozvod

SO-10 - Rozvody NN v priemyselnom parku

- elektrické NN prípojky od trafostanice TS1 (TS 2,38 MW EH1) po čerpacie stanice odpadových a dažďových vôd podzemným káblami NAYY-J 4x240 v dĺžke cca. 1522 m v trase od elektromerového rozvádzača RE pri TS1 cez pripojovacie a istiace skrine PRIS1 a PRIS2 ku 4 x NN pripojeniam čerpadlám + elektromerový rozvádzač RE + istiace a pripojovacie skrine PRIS1 a PRIS2

SO-11 - Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku

- SO-11 -Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku 2. Etapa
 - osvetľovacie stožiare výšky 10 m uzemnené pásikom FeZn 30/4 + LED svietidlá 60 W

- NN rozvody elektriny NN podzemnými káblami CYKY-J 4x25 v ochrannej rúre FXKVR d 50 mm v dĺžke cca. 882 m v trase od elektromerového rozvádzača verejného osvetlenia RVO so súmrakovým spínačom pri trafostanici TS1 cez rozvádzač verejného osvetlenia RVO2 ku jednotlivým osvetľovacím stožiarom + rozvádzač verejného osvetlenia RVO2

Informácia o významnej investícii.

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo pre investičný projekt Priemyselný park Rimavská Sobota osvedčenie o významnej investícii č. 23272/2022-4270-78299, ktorého cieľom je príprava strategického územia a preto podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona si umiestnenie stavby nevyžadovalo územné rozhodnutie.

Informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní

Pred stavebným konaním prebehlo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výsledkom zisťovacieho konania bolo rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2022/015219-022 zo dňa 05. 12. 2022 na webovom portáli www.enviroportal.sk pod webovým odkazom <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/technicka-infrastruktura-pre-priemyselny-park-rimavska-sobota>

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby podľa § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona.

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Technická infraštruktúra pre priemyselný park Rimavská Sobota“, ktorá bola v stavebnom konaní overená otláčkom pečiatky regionálneho úradu. Podľa § 48 ods. 1 stavebného zákona stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. Podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. Zmena stavby pred dokončením sa môže vykonávať na základe právoplatného rozhodnutia stavebného úradu o povolení zmeny stavby pred dokončením. Podľa § 11 ods. 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.
2. Podľa § 66 ods. 3 písm. a) stavebného zákona stavba bude umiestnená podľa stavebných výkresov Situácia SO-09.01, Situácia SO-09.02, SO-09.03, Situácia SO-10, Situácia SO-11 2.Etapa, ktoré boli v stavebnom konaní overené otláčkom pečiatky regionálneho úradu. Podľa § 75 ods. 1, 2 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy fyzickou, alebo právnickou osobou - autorizovaným geodetom a kartografom, oprávneným vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.
3. Podľa § 66 ods. 3 písm. b) stavebného zákona pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Všetky práce a činnosti budú vykonávané v súlade s (i) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, (ii) vyhláškou č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, (iii) nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, (iiii) a podľa nariadení vlády SR č. 391/2006 Z. z., č. 392/2006 Z. z., č. 395/2006 Z. z.

4. Podľa § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona pri uskutočňovaní stavby budú dodržané všeobecne technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb vybrane platné podľa §§ 48 - 53 stavebného zákona a podľa §§ 22, 37, 38 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhl. č. 532/2002 Z. z.). Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a podľa § 13 vyhl. č. 532/2002 Z. z. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia v priestoroch staveniska musia byť polohovo a výškovo vyznačené pred začatím stavby. Podľa § 66 ods. 4 písm. j) v súčinnosti s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
5. Podľa § 66 ods. 3 písm. g) v súčinnosti s § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Vhodný stavebný výrobok bude zodpovedať požiadavkám podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
6. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebník oznámi začatie stavby stavebnému úradu. Podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci oprávnený na vedenie uskutočňovania stavby podľa osobitných predpisov. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Podľa § 62 ods. 1 písm. d) v súčinnosti s § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona ak bude zhotoviteľ stavby určený vo výberovom konaní, stavebník v lehote najneskôr do pätnástich dní po skončení výberového konania, oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby, meno, priezvisko a telefónny kontakt stavbyvedúceho.
7. Realizácia stavby bude možná po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 66 ods. 3 písm. d) v súčinnosti s § 67 stavebného zákona stavba bude dokončená v lehote dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby podľa § 66 ods. 3 písm. e) stavebného zákona uplatnené v záväzných stanoviskách dotknutými orgánmi:

8. Dodržať požiadavky Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie v celom rozsahu podľa záväzného stanoviska č. OU-RS-OSZP-2023/012378-005. Najmä;
 - 8.1. Dodržať podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-RS-OSZP-2022/015219-022 zo dňa 05. 12. 2022 a postupy podľa platnej legislatívy uvedenej v 10. kapitole zámeru navrhovanej činnosti „Technická infraštruktúra priemyselný park, Rimavská Sobota“.

- 8.2. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov t. j. poľnohospodárska pôda bude v zmysle § 17 ods. 1 a 6 zákona natrvalo odňatá. Pri použití poľnohospodárskej pôdy na stavebný účel na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu je potrebné požiadať orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z.
- 8.3. V štádiu výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť a dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami, kontrolovať stav stavebných mechanizmov, zabrániť úniku ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov do vonkajšieho prostredia, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.
- 8.4. Pri vykonávaní činností dodržať § 39 (Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, spracovať Havarijný plán.
- 8.5. Stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie prác. V prípade znečistenia spevnených komunikácií počas výstavby zabezpečiť ich čistenie. Po ukončení terénnych prác realizovať rekultiváciu plôch narušených realizáciou jednotlivých stavebných objektov dopravnej a technickej infraštruktúry.
- 8.6. V prípade požiadavky na výrub nelesnej drevinnej vegetácie spracovať príslušnú žiadosť na výrub. Prípadné výruby nelesnej drevinnej vegetácie realizovať v mimohniezdnom období. Dreviny, ktorých výrub v súvislosti s výstavbou nie je nutný, počas prác v kontakte chrániť pred poškodením.
- 8.7. Plochy trvalého záberu odhumusovať a vrchnú humusovú vrstvu pôdy použiť na úpravu a rekultiváciu plôch dotknutých stavebnou činnosťou. Zabezpečiť rekultiváciu územia po stavebných prácach, po ukončení terénnych a stavebných prác realizovať terénne úpravy. V prípade výskytu nežiadúcich invázných a agresívnych druhov rastlín na hodnotenom pozemku je nutné ich likvidovať.
- 8.8. Zneškodňovanie odpadov zo stavby počas výstavby podľa druhov odpadov zabezpečí realizátor stavby, zodpovedá za súlad s legislatívnymi predpismi. Na dočasné skladovanie nebezpečných látok a nebezpečných odpadov používať len určený a zabezpečený priestor v rámci staveniska. V prípade vzniku nebezpečných odpadov zabezpečiť ich zneškodnenie len prostredníctvom subjektu oprávneného na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Dôsledne dodržiavať zákaz zneškodňovania odpadov na stavenisku napr. spaľovaním a zahrňovaním. Po ukončení výstavby z priestoru staveniska bezpodmienečne odstrániť stavebný odpad bezozbytku. Dodávateľ stavebných prác predloží ku kolaudácii stavby špecifikáciu druhov a množstvá odpadov vzniknutých v priebehu výstavby a doloží spôsob ich využitia resp. zneškodnenia.
9. Dodržať požiadavky Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva v celom rozsahu podľa záväzného stanoviska č. OU-RS-OSZP-2023/005167-003 zo dňa 23. 03. 2023. Najmä;
 - 9.1. S odpadmi vzniknutými počas realizácie bude pôvodca nakladať v súlade s § 13 a § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pôvodcom odpadu je v súlade s § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch tá právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa stavebného zákona.
 - 9.2. Stavebné odpady zhromažďovať v súlade § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

- 9.3. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávnenej organizácii preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený v rozsahu určenom § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 9.4. Pred kolaudáciou stavby je potrebné Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadať o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov k dokumentácii ku kolaudačnému konaniu a predložiť evidenciu odpadov a doklady o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
10. Dodržať požiadavky Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy v celom rozsahu podľa záväzného stanoviska č. OU-RS-OSZP-2023/012130-002 zo dňa 15. 06. 2023. Najmä;
- 10.1. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, nečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- 10.2. Počas realizácie stavby zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných strojov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality podzemných prípadne povrchových vôd.
- 10.3. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Počas celej realizácie stavby a jej budúceho užívania bude rešpektovaná ochrana podzemných a povrchových vôd v zmysle platných právnych predpisov.
11. Pre uskutočnenie stavby „SO-09 - Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku“ Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy udelil súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona č. OU-RS-OSZP-2023/014747-002 zo dňa 09. 08. 2023, ktorého požiadavky budú dodržané v celom rozsahu. Najmä;
- 11.1. Manipuláciu so znečisťujúcimi látkami zabezpečiť tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nedošlo v prípade ich úniku k ohrozeniu, alebo zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd.
- 11.2. Zabezpečiť prevádzku zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd, ktorí budú dbať na to, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd a aby neohrozili ich kvalitu.
- 11.3. Vybaviť pracovisko prostriedkami potrebnými na zneškodnenie znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Zabezpečiť sledovanie a včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok a výsledky sledovania oznámiť orgánu štátnej vodnej správy. Viest' záznamy o druhoch znečisťujúcich látok, ich množstvách a časovej postupnosti zaobchádzania s nimi.
- 11.4. Dodržať ustanovenie § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov - zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a vyhlášku MŽP SR č. 2000/2018 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 11.5. Pri realizácii stavby dodržiavať všetky bezpečnostné, technické a technologické predpisy a normy. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- 11.6. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov použitých pre uskutočnenie stavby: certifikáty preukázania zhody pre použité stavebné výrobky a materiály.

12. Dodržať požiadavky Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny v celom rozsahu podľa záväzného stanoviska č. OU-RS-OSZP-2023/012215-002 zo dňa 09. 06. 2023. Najmä;
- 12.1. Prioritne dbať na dodržanie § 4 Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov ods. (4) Každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov - zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- 12.2. Dodržať presnú trasu a spôsob realizácie výkopových prác v zmysle predloženej technickej správy. Pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t. z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku),
- 12.3. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie prípravných a stavebných prác (§ 35 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
- 12.4. Pri nevyhnutnom výrube drevín rastúcich na predmetnej lokalite dodržať (§ 47 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a tento plánovať mimo vegetačné obdobie (t. j. od 1.10. do 28./29.02.).
- 12.5. Všetky činnosti vykonávané v blízkosti vodných tokov, ako aj ich bezmenných prítokov realizovať v súčinnosti so správcom toku a zabezpečiť, aby nedošlo nijakým spôsobom k zásahom do brehovej vegetácie (v inom prípade platia ustanovenia § 6 ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
- 12.6. V prípade výskytu invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.
13. Dodržať požiadavky Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v celom rozsahu podľa záväzných stanovísk č. OU-BB-OCDPK-2023/032635-002,003,004 zo dňa 21. 06. 2023 č. OU-BB-OCDPK-2024/030550-002, 003 zo dňa 02.07.2024. Najmä;
- 13.1. Dodržať požiadavky majetkového správcu cesty I/72 Slovenskej správy ciest.
- 13.2. Stavebník pred realizáciou stavebných objektov SO-09, SO-10, SO-11 križujúcich cestu I/72, požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie zvláštneho užívania cesty I/72 v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane úhrady správneho poplatku a uvedenia zodpovednej osoby za realizáciu prác (adresa a kontaktné číslo tel. resp. mobilu).
- 13.3. Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty I/72 so stavebnými objektami SO-09, SO-10, SO-11, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez. Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská, SSC, Miletičova 19, Bratislava, ako majetkového správcu cesty I/72 z hľadiska ochrany a rozvoja ciest a Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu Rimavská Sobota z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky
- 13.4. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/72 počas prác súvisiacich s križovaním stavebných objektov SO-09, SO-10, SO-11 s cestou I/72, po

- predchádzajúcim súhlase príslušného Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu Rimavská Sobota.
- 13.5. Stavebník pred realizáciou stavebných objektov SO-09.02, SO-09.03 požiada Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1/72 podľa §11 ods. 2 cestného zákona, uhradí správny poplatok (115,-€ prostredníctvom e-kolku) a uvedie osobu zodpovednú za realizáciu prác /adresa a kontaktné číslo tel. resp. mobilu/.
14. Pre realizáciu stavebných objektov SO-09, SO-09.01, SO-10, SO-11-2.Etapa v ochrannom pásme cesty I/72 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolil výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č. OU-BB-OCDPK-2024/028247-002 č. OU-BB-OCDPK- 2024/028060-002 zo dňa 10. 06. 2024, ktorých podmienky budú dodržané v celom rozsahu. Najmä;
- 14.1. Pri realizácii stavebných objektov v ochrannom pásme cesty I/72 dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, Dúbravská cesta 1 152/3, Bratislava, uvedené vo stanovisku č. SSC/8734/2023/2320/24259 zo dňa 26.7.2023.
- 14.2. Realizácia stavebných objektov bude uskutočnená v blízkosti cesty I/72 v jej ochrannom pásme. Vykonávané práce budú zabezpečované tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, cestného svahu, cestnej priekopy a neboli zhoršené odtokové pomery na ceste I/72. Počas realizácie prác je potrebné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k znečisteniu resp. poškodeniu cesty a cestných zariadení. V prípade, že dôjde k jej znečisteniu resp. poškodeniu, je žiadateľ povinný bezprostredne vykonať nápravu na vlastné náklady.
- 14.3. Stavebník podľa potreby, počas realizácie prác, zabezpečí predmetný úsek cesty I/72 prenosným (dočasným) dopravným značením, čiastočnou uzávierkou, ktorého použitie určí a uzávierku povolí Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po predchádzajúcom súhlase Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu Rimavská Sobota.
- 14.4. Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty je stavebník povinný za účasti správcu komunikácie, t. j. Slovenskej správy ciest SSC, Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica vykonať kontrolu predmetného úseku cesty a príslušného ochranného pásma. Stavebník zodpovedá za škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám pri realizácii prác.
- 14.5. V prípade nedodržania určených podmienok povolenia, budú zo strany cestného správneho orgánu vyhovené dôsledky podľa § 22a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.
15. Dodržať požiadavky Okresného úradu Rimavská Sobota, Pozemkového a lesného odboru podľa rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-RS-PLO1-2023/016701-002 zo dňa 11. 10. 2023. Najmä;
- 15.1. Poľnohospodársku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na príľahlých poľnohospodárskych pozemkoch a kultúrach. Dbáť na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.
- 15.2. Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku HH PP odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky HH, schválenej v bode II. rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Zápis o vykonaní skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy doručiť stavebník na Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor v termíne do 10 dní od jej realizácie. Každú zásadnú zmenu vykonania skrývky HH PP oproti schválenej bilancii je potrebné ohlásiť Okresnému úradu Rimavská Sobota, Pozemkovému a lesnému odboru.

- 15.3. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením.
16. Na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1 rok udelil súhlas Okresný úrad Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor č. OU-RS-PLO1-2024/005202-003 zo dňa 16. 02. 2024, ktorého podmienky budú dodržané v celom rozsahu. Najmä;
- 16.1. Pri skladovaní skrývkovej zeminy dodržať platné právne normy a predpisy, najmä ju chrániť pred veternou a vodnou eróziou, pred zaburinením, znečistením, znehodnotením stavebným materiálom, pohonnými hmotami a pod. Za vykonanie skrývky, jej hospodárne a účelové využitie zodpovedá MH Invest, s. r. o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava.
- 16.2. Každú zásadnú zmenu vykonania skrývky HH PP oproti plánu dokumentácie bilancie skrývky HH PP je potrebné ohlásiť Okresnému úradu Rimavská Sobota, Pozemkovému a lesnému odboru.
- 16.3. Včas vyznamet' užívateľov a vlastníkov dotknutého pozemku o plánovanom začiatku stavebných a zemných prác, vstupu na pozemok a pod.
- 16.4. Vykonať rekultiváciu dotknutého pozemku podľa predloženého projektu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy - návrhu vrátenia do pôvodného stavu vrátane dodržania termínov jej ukončenia. Investor stavby potvrdzuje vykonanie prác a uvedenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu zápisnične. Zápis zašle orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy v termíne do 15 dní od ich vykonania.
17. Dodržať požiadavky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica podľa rozhodnutia č. KPUBB-2023/10896-8/65189/BRE zo dňa 16. 08. 2023. Najmä;
- 17.1. V prípade nálezu pamiatkovej hodnoty mimo nariadeného záchranného archeologického výskumu, musí ho nálezca podľa § 40 ods. 2, 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu oznámiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo, prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález pamiatkovej hodnoty sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezcu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu pamiatkovej hodnoty, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby podľa § 66 ods. 3 písm. e) stavebného zákona uplatnené v záväzných stanoviskách vlastníkmí sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:

18. Dodržať požiadavky Slovenskej správy ciest v celom rozsahu podľa stanoviska č. SS5C/1006/2024/6271/17465 zo dňa 06. 05. 2024 a podľa stanoviska č. SSC/8744/2024/2330/25537 zo dňa 12. 07. 2024. Najmä;
- 18.1. Cesta I/72 počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie požadujeme bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná. Výkopová zemina nesmie byť deponovaná na ceste. Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/72. Vozidlá stavby budú pre vjazd a výjazd na cestu I. triedy využívať výlučne existujúce resp. schválené komunikácie a vjazdy.

- 18.2. Všetky zásahy do telesa I/72 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/72 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením s povereným pracovníkom našej organizácie. Kontaktná osoba - Mgr. Marián Strihan č. t. 0903 406 225.
- 18.3. Dopravné značenie trvalé a dočasné na ceste I/72 a rozhľadové pomery na križovatkách je potrebné odsúhlasiť s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom Rimavská Sobota. Dopravné značenie na ceste I/72 bude osadené na základe určenia cestným správnym orgánom.
- 18.4. Počas realizácie stavebných prác dôjde k obmedzeniam cestnej premávky a doprava bude usmerňovaná dočasným dopravným značením v súlade so schváleným projektom organizácie dopravy. Pred začatím prác je potrebné projekt organizácie výstavby odsúhlasiť s okresným dopravným inšpektorátom a SSC IVSC BB.
- 18.5. O vydanie určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/72 je potrebné požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Na činnosť v ochrannom pásme cesty I/72, ktoré je vo vzdialenosti 50 m od osi vozovky cesty, je potrebné povolenie cestného správneho orgánu - Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Predmetné práce je možné realizovať až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie cesty I/72 podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. O vydanie povolenia je potrebné požiadať vecne a miestne príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- 18.6. Križovanie ciest I/72 a I/16 žiadame realizovať výlučne technológiou pretláčania (riadeným podvrtom) s umiestnením siete do chráničky kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,8 m pod niveletou vozovky a 0,7 m pod dno cestnej priekopy bez zásahu do konštrukčných vrstiev cesty. V prípade, že nebude možné viesť inžinierske siete pri križovaní ciest I/72 a I/16 v požadovanej min. hĺbke 1,8 m, bude nevyhnutné spísať so SSC IVSC BB dohodu o umiestnení inžinierskych sietí v cestnom telese pred kolaudačným konaním. Bližšie hrany montážnych jám (štartovacia a cieľová) musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 0,5 m od hranice cestného pozemku ciest I/72 a I/16 t. j. min. 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. Pred zakrytím cieľovej a štartovacej jamy stavebník prizve zástupcu správcu cesty Mgr. Mariána Strihana, č.t.: 0903 406225 za účelom kontroly prevedených prác a hĺbky uloženia chráničky.
- 18.7. Stĺpy vonkajšieho osvetlenia v súbehu s cestou I/72 vrátane nadväzujúcich káblových rozvodov žiadame umiestniť a zrealizovať v pozíciách a v trase mimo cestného telesa cesty I/72. . (Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, päťou oporných múrov, v intraviláne pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov).
- 18.8. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/72. Odvodňovací systém musí ostať nenarušený a funkčný. Zemné práce musia byť navrhnuté a realizované v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na telese cesty I/72 a v jej odvodňovacích zariadeniach.
- 18.9. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestami I. triedy je potrebné terén dotknutého pozemku uviesť do pôvodného stavu a zápisnične odovzdať pracovníkovi SSC IVSC BB. Pri zápisničnom odovzdaní ukončenia prác v súvislosti s cestami I. triedy predloží stavebník porealizačné geodetické zameranie vedení z dôvodu určenia polohy každého vedenia na dotknutej nehnuteľnosti.
- 18.10. Dodržať podmienky vyjadrení SSC, IVSC Banská Bystrica č. SSC/8743/2023/2320/24259 zo dňa 26. 07. 2023 a č. SSC/6856/2024/2320/1513 zo dňa 18. 01. 2024.

19. Dodržať požiadavky spoločnosti SPP-distribúcia a. s. v celom rozsahu podľa vyjadrenia č. TD/KS/0050/2023/SI zo dňa 04. 07. 2023 a podľa vyjadrenia č. TD/NS/0715/2024/81 zo dňa 08. 07. 2024. Najmä;
- 19.1. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetiky, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., o bezpečnosti práce pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 704 01, STN 73 6005.
- 19.2. Pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení. Pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- 19.3. Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. Minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby plynárenského zariadenia písomne oznámiť SPP-D na adresu SPP - distribúcia, a. s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác apod.
- 19.4. Zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. Umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- 19.5. Vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m/1,5 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého, alebo strednotlakého plynovodu (NTL, STL)/vysokotlakého plynovodu (VTL) realizovať zemné práce výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050. Pri bezvýkopovej vŕtanej, tlačenej metóde, v mieste križovania a v mieste priblíženia sa k plynárenskému zariadeniu, vyhotoviť najskôr ručne kopanú kontrolnú sondu s obnažením plynárenského zariadenia a tak overiť priestorové uloženie plynárenského zariadenia a trasu vŕtania resp. pretláčania. Bez ručne kopaných kontrolných sond je bezvýkopová metóda zakázaná vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m/1,5 m od obrysu NTL, STL/VTL plynovodu. Technické parametre ručne kopanej kontrolnej sondy sú v prílohe stanoviska. V prípade, že nie je možné dodržať uvedené podmienky, tak stavebník predloží SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiada o stanovenie podmienok k navrhovanej realizácii.
- 19.6. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKÁČ Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do

- stavebného denníka. Stavebník zabezpečí proti poškodeniu odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 19.7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 19.8. Dodržať všetky ďalšie technické a osobitné podmienky vo vyjadrení č. TD/KS/0050/2023/SI zo dňa 04. 07. 2023 a vyjadrení č. TD/NS/0715/2024/81 zo dňa 08. 07. 2024.
20. Dodržať požiadavky spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., podľa vyjadrenia č. 1026/04/2023 zo dňa 04. 07. 2023 a podľa vyjadrenia č. 1079/04/2024 zo dňa 23. 07. 2024. Najmä;
- 20.1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú vodárenské zariadenia v prevádzke StVPS, a. s. Závod 04, Rimavská Sobota. Vodovodné potrubia dimenzie DN 200 (225), materiál PVC a DN 110 PVC. Vytýčenie vodovodu vykoná príslušná prevádzka vodovodov na základe objednávky, podanej na príslušnom zákazníckom centre StVPS, a. s. Vzhľadom na materiál potrubia (PVC) nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou. Určenie polohy verejného vodovodu je možné len orientačným vytýčením našimi pracovníkmi v teréne. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre určenie trasy a hĺbky potrubia vykopať sondy. Výkopové práce naša spoločnosť nezabezpečuje.
- 20.2. Dodržať pásma ochrany verejného vodovodu a kanalizácie a zákaz činností v pásme ochrany podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (zákon 442/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií, alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- 20.3. Pri križovaní a súbahu vodovodného / kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
- 20.4. Prizvať zástupcu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., (StVPS. a. s.) na kontrolu prác pri križovaní a súbahu verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
- 20.5. Ku kolaudácii stavby predložiť príslušnému stavebnému úradu porealizačné vyjadrenie StVPS, a. s., ktoré nebude vydané, pokiaľ stavebník nedodrží podmienky z vyjadrenia č. 1026/04/2023 zo dňa 04. 07. 2023 a z vyjadrenia č. 1079/04/2024 zo dňa 23. 07. 2024.

21. Dodržať požiadavky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., podľa vyjadrenia č. 4300151308 zo dňa 26. 06. 2024 a podľa vyjadrenia č. 202310-NP-0494-1 zo dňa 22. 08. 2024. Najmä;
- 21.1. Pred realizáciou stavby prizvať na odovzdanie staveniska zástupcov SSD: technik prevádzky a správy EZ LC; Ing. Gábor Adam, tel. č. 041/519 6430 email: gabor.adam@ssd.sk a Ing. Martin Holienčík, tel. č. 041/519 3467, email: martin.holencik@ssd.sk.
- 21.2. Predložiť digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v rozsahu požadovanom podľa vyjadrenia č. 4300151308 zo dňa 26. 06. 2024 a podľa vyjadrenia č. 202310-NP-0494-1 zo dňa 22. 08. 2024 . Realizačná projektová dokumentácia v požadovanom digitálnom tvare a rozsahu bude vložená do informačného systému GIS SSD. Digitálnu realizačnú dokumentáciu zaslať Ing. Martinovi Holienčíkovi, tel. č. 041/519 3467, email: martin.holencik@ssd.sk. a Bc. Zdenkovi Čerňanovi, tel. č. 041/519 6503, email: zdenko.cernan@ssd.sk.
- 21.3. Po zrealizovaní stavby na preberacie konanie prizvať zástupcov SSD a v deň preberacieho konania odovzdať dokumentáciu v rozsahu požadovanom podľa vyjadrenia č. 4300151308 zo dňa 26. 06. 2024 a podľa vyjadrenia č. 202310-NP-0494-1 zo dňa 22. 08. 2024
- 21.4. Fakturačné meranie SSD dodávky a spotreby bude v trafostanici TS 2,38 MW EH1 22/04 kV umiestnené v univerzálnej skrini merania USM01 a MTP a MTN budú osadené vo VN poli AJE02. VN meranie v novej kioskovej spínacej stanici EH8 BOX nebude fakturačným meraním SSD a podzemné káblové vedenia VN 3x22-N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 v dĺžke cca. 852 m neostane v majetku aj v správe SSD. Pripojenie bude možné až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu 14683 - Rimavská Sobota - nová ES SSD 110/22 kV, priemyselný park, zaplatení pripojovacieho poplatku a po úspešnom preberacom konaní, kde pracovníci SSD overia splnenie podmienok pripojenia.
- 21.5. VN prípojka z VN linky č. 322 a trafostanica TS 2,38 MW EH1 22/04 kV bude slúžiť k dočasnému odberu 2 MW do pripojenia výrobného závodu Winkelmann z novej transformovne „14683 - Rimavská Sobota - nová ES SSD 110/22 kV“ po jej uvedení do prevádzky. Odber 0,38 MW na VN prípojke z VN linky č. 322 ostane v prevádzke pre napájanie MRK (čerpádlá, osvetlenie, ...), pričom po znížení odberu z VN 322 je odberateľ povinný zodpovedajúcim spôsobom upraviť fakturačné meranie (minimálne vymeniť MTP).
- 21.6. Napätia vedení dočasného napájania VN 322 a VN 363 sa nikde v inštalácii a na žiadnej napäťovej hladine nesmú skruhovať vzájomne medzi sebou, a ani skruhovať s napätiami konečného napájania z novej Tr 110/22kV. Všetky VN manipulácie v inštalácii odberateľa musia podliehať dispečerskému poriadku a byť vykonávané len so súhlasom dispečera SSD.
- 21.7. Požadujeme dodržať zásady merania prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS), ktoré sa nachádzajú na www.ssd.sk/podnikatelia/technicke_podmienky/zasady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektriny. Projektová dokumentácia musí byť v súlade so zásadami merania PDS.
- 21.8. Pre zaistenie pracoviska a zabezpečenie vypnutia VN linky z ktorej bol určený bod napojenia je potrebné kontaktovať Stredisko prevádzky EZ, kontakt: Peter Segla, tel. č. 041/519 3469, email: peter.segla@ssd.sk.
- 21.9. Pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné fyzické vytýčenie. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- 21.10. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť

- celistvosť uzemňovacej sústavy. V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu.
- 21.11. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 21.12. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného elektrického vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
22. Dodržať požiadavky spoločnosti Slovak Telekom, a. s., v plnom rozsahu podľa vyjadrenia č. 6612311588 zo dňa 27. 04. 2023 a vyjadrenia č. 6612421276 zo dňa 30.07.2024. Najmä;
- 22.1. V záujmovom území stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom a. s., alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
- 22.2. Existujúce SEK sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. V ochrannom pásme je bez súhlasu príslušného podniku alebo vykonateľného rozhodnutia stavebného úradu zakázané umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete, vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb. V prípade potreby prekládky SEK je podľa § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 22.3. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vytýčenie polohy na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- 22.4. Na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení nebudú počas výstavby zriaďované skládky materiálu a stavebné dvory.
- 22.5. Dodržať „Všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o.“ v celom rozsahu podľa vyjadrenia č. 6612311588 zo dňa 27. 04. 2023 a vyjadrenia č. 6612421276 zo dňa 30.07.2024.
23. Dodržať požiadavky spoločnosti RSNET, s. r. o., v celom rozsahu podľa vyjadrenia zo dňa 23. 06. 2023. Najmä;
- 23.1. Pri výstavbe žiadame postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou preložky optického vedenia 12.3 Slaboprúdové rozvody RSNET a SO 12.4 Preložka trás slaboprúdových vedení FIBRENET a RSNET" projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRE PRIEMYSELNÝ PARK, Rimavská Sobota".
- 23.2. Počas prác nesmie byť narušená integrita a dostupnosť verejnej siete podľa § 103 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.
- 23.3. Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné požiadať o vytýčenie vedení našim technikom. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911 328 338 alebo na emailovú adresu: geter.stancok@rsnet.sk / prevadzka@rsnet.sk.
24. Dodržať požiadavky spoločnosti HEIZER OPTIK, s. r. o., v celom rozsahu podľa vyjadrenia č. VYJ 027/23 ex zo dňa 21. 06. 2023. Najmä;

- 24.1. V záujmovom území stavby dôjde k styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s. r. o. Vedenia FibreNet je potrebné preložiť spoločne s trasou RSnet do novej polohy ktorá nekoliduje s navrhovanými vedeniami VN, NN a VO. Na základe vyššie uvedených posudzovaných projektov s navrhovaným riešením súhlasíme za predpokladu riešenia jednotlivých kolíznych bodov podľa ustanovení stavebného zákona a príslušných STN.
- 24.2. Pred začiatkom akýchkoľvek stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla, resp. HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť (objednávka na spol. FibreNet, Hraničná 18, p. Pulc/0908948800, e-mail: vyjadrenia@fibrenet.sk). Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť, aby neprišlo ku kolízii s koridorom optických káblov. Pri súbehu resp. križovaní koridorov optických káblov je nutné pred započatím výkopov trasu odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí. Pri kolíziách trasy koridorov optických káblov so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt na ochranu optickej trasy a jej zariadení a jej prípadnú prekládku. Všetky kolízne situácie pri riešení stavebných objektov počas projekcie, alebo výstavby je potrebné riešiť v spolupráci s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou FibreNet s.r.o. na adrese Račianska 153, Bratislava, resp. so správcom siete na adrese Hraničná 18, Bratislava. Upozorňujeme investora, že odborné práce a merania na OK pri prekládkach optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie od prevádzkovateľa siete - spoločnosti FibreNet s. r. o.
- 24.3. Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, zákona o elektronických komunikáciách a príslušné normy STN a to najmä:
- pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou trasou
 - upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/-30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne a s najväčšou opatrnosťou
 - overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vykonané bez nášho vedomia) a v prípade potreby vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom
 - káblové vedenia po odkrytí chrániť pred previsom, poškodením a odcudzením
 - nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
 - zákaz prejazdu nad vytýčenou trasou ťažkými vozidlami pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
 - nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute
 - stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka výkopu a zákrytových dosiek
 - stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov)
 - zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou TKZ v ochrannom pásme
 - nad vytýčenou trasou a v jej bezprostrednej blízkosti nie je povolené pri úpravách terénu vysádzať vzrastlé stromy a dreviny (z dôvodu budúceho možného poškodenia optických vedení ich koreňovým systémom)
 - pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu
 - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0917700778, 0908948800

- pred spätným zásypom odkrytých káblových vedení je objednávateľ povinný prizvať technický dozor prevádzkovateľa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia káblových vedení.
 - v prípade poškodenia káblových vedení okamžite kontaktovať aj prevádzkovateľa FibreNet s. r. o. Račianska 153, 83154 Bratislava tel. č. 0917700778 a správcu vedení na tel. č. 031 5504 701.
- 24.4. Pri prekládke, či ochrane trasy optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je potrebné uzavrieť zmluvu o preložke, alebo ochrane OK medzi žiadateľom (stavebník/investor) a prevádzkovateľom spol. FibreNet s. r. o.. Predpokladom je zabezpečenie preložky, či ochrany žiadateľom na kľúč.
- 24.5. Preložená či chránená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do knihy plánov OK vrátane min. 30 m širokého pásu polohopisu, po ukončení prác žiadame odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej forme. Preložené alebo chránené trasy a káble po ukončení všetkých prác, odovzdaní a schválení opravenej dokumentácie budú spol. FibreNet prevzaté do správy preberacím konaním.

Záväzné podmienky k zabezpečeniu a predloženiu podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby podľa § 66 ods. 4 stavebného zákona.

25. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) s technickými zariadeniami elektrickými, vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti výhradných technických zariadení (ďalej „VTZ“) určí technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia, alebo projektová technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhl. č. 508/2009 Z. z.“).
26. Podľa § 5 ods. 2 vyhl. č. 508/2009 Z. z. konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ „VTZ“ v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie „VTZ“ je uvedený v prílohe č. 2. vyhl. č. 508/2009 Z. z.
27. Podľa § 5 ods. 3 vyhl. č. 508/2009 Z. z. vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať „VTZ“ možno iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Pri „VTZ“ elektrickom sa odborné stanovisko k dokumentácii vyžaduje iba na technické zariadenie skupiny A. (ďalej len „odborné stanovisko“).
28. Podľa § 5 ods. 4 vyhl. č. 508/2009 Z. z. pred výrobou a montážou „VTZ“ na mieste budúcej prevádzky odborné stanovisko na základe žiadosti o posúdenie konštrukčnej dokumentácie vydá oprávnená právnická osoba, ktorej Národný inšpektorát práce vydal oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.
29. Podľa § 66 ods. 4 písm. a), b) stavebného zákona pred výrobou a montážou „VTZ“ na mieste budúcej prevádzky, stavebník predloží regionálnemu úradu „konštrukčnú dokumentáciu“ spolu s odborným stanoviskom ku konštrukčnej dokumentácii.

Závazné podmienky pre uvedenie stavby do užívania podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona.

30. Stavba dokončená v lehote dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Podľa § 83 stavebného zákona stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.
31. Podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Podľa § 79 stavebného zákona kolaudačné konanie začne podaním písomného návrhu stavebníka na kolaudáciu. Podľa § 77 stavebného zákona kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.
32. K návrhu na kolaudáciu stavby navrhovateľ predloží;
- 32.1. Dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 - 32.2. Dokumentáciu skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 - 32.3. Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia, ktorú zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 - 32.4. Osvedčenia o úradných skúškach vyhradených technických zariadení podľa § 12 ods. 4 vyhl. č. 508/2009 Z. z. z. Úradné skúšky a vydanie osvedčení o úradných skúškach spolu potvrdením sprievodnej technickej dokumentácie vykoná vo vopred dohodnutom termíne na základe žiadosti prevádzkovateľa právnická osoba, ktorej Národný inšpektorátom práce vydal oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len „oprávnená právnická osoba“).
 - 32.5. Vyjadrenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátneho odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a predložiť evidenciu odpadov a doklady o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia počas realizácie stavby.
 - 32.6. Porealizačné vyjadrenia spoločností SPP-Distribúcia, a. s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Slovak Telekom, a. s.
33. Pri uvedení stavby do užívania budú dodržané požiadavky Technického skúšobného ústavu, a. s., v celom rozsahu podľa odborného stanoviska č. č. 246000468/05/2024/PD zo dňa 16. 05. 2024, podľa odborného stanoviska č. 246000761/07/2024/EZ/KD/1 zo dňa 24. 07. 2024, podľa odborného stanoviska č. 246000761/07/2024/EZ/KD/2 zo dňa 24. 07. 2024. Najmä;
- 33.1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického (VN vedenia, spínacia stanica -VTZ A/c, vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. o vydaní odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii VTZ oprávnenou právnickou osobou.
 - 33.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom (VN vedenia, spínacia stanica -VTZ A/c, vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Objednávateľ pripraví k úradnej skúške východiskovú odbornú prehliadku a skúšku v rozsahu úradnej

skúšky vrátane ochrany pred bleskom, oprávnenie montážnej organizácie, atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov, projekt skutkového vyhotovenia, montážny alebo prevádzkový denník.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

Účastníci konania si neuplatnili námietky.

Odôvodnenie:

Podaním doručeným Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky dňa 07. 06. 2023 spoločnosť MH Invest, s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava (ďalej len stavebník) požiadala o stavebné povolenie stavby „Technická infraštruktúra pre priemyselný park Rimavská Sobota“ v objektovej skladbe SO-09 - Rozvody VN vrátane spínacích staníc v priemyselnom parku, SO-10 - Rozvody NN v priemyselnom parku, SO-11 - Vonkajšie osvetlenie v priemyselnom parku (ďalej len žiadosť o stavebné povolenie). Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

Pred stavebným konaním sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výsledkom zisťovacieho konania bolo rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2022/015219-022 zo dňa 05. 12. 2022 právoplatné dňom 24. 04. 2023.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len okresný úrad), ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 písm. b) bod 8 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona platného v čase úkonu, zverejnil kópiu žiadosti o stavebné povolenie stavby na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Zverejnenie číslo OU-BB-OVBP2-2023/028515/05-BX zo dňa 18. 05. 2023 obsahovalo okrem žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia zo zisťovacieho konania na webovom sídle www.enviroportal.sk.

Okresný úrad sa oboznámil s obsahom podania a zistil, že žiadosť o stavebné povolenie a projekt stavby neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v stavebnom konaní. Písomnou výzvou číslo OU-BB-OVBP2-2023/032428/03-BX zo dňa 08. 06. 2023 okresný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie. Rozhodnutím číslo OU-BB-OVBP2-2023/032428/04-BX zo dňa 08. 06. 2023 okresný úrad prerušil stavebné konanie. Ďalším rozhodnutím číslo OU-BB-OVBP2-2024/005801/39-BX zo dňa 18. 01. 2023 okresný úrad na základe žiadosti stavebníka predĺžil lehotu na doplnenie žiadosti.

Novelou č. 46/2024 Z. z. ktorou sa menil a dopĺňal stavebný zákon a ďalšie zákon dňom 01. 04. 2024 prešla pôsobnosť okresného úradu na úseku štátnej stavebnej správy na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica (ďalej len regionálny úrad). Podľa § 142l ods. 2 novelizovaného stavebného zákona konania začaté na stavebnom úrade, ktorým bol okresný úrad v sídle kraja, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, dokončí regionálny úrad.

Regionálny úrad pokračoval v stavebnom konaní. Rozhodnutím číslo OU-BB-OVBP2-2024/005801/042 zo dňa 21. 05. 2024 na základe žiadosti stavebníka opätovne predĺžil lehotu na doplnenie žiadosti. Stavebník žiadosť o stavebné povolenie naposledy doplnil dňa 04. 10. 2024. Regionálny úrad

pokračoval v stavebnom konaní. Písomným oznámením číslo 5801/33954/2024/17.1.2. zo dňa 08. 10. 2024 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Oznámenie bolo účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Lehota 7-mych pracovných dní na uplatnenie námietok účastníkmi konania a na oznámenie záväzných stanovísk dotknutými orgánmi uplynula dňa 07. 11. 2024. Účastníci konania si námietky neuplatnili. Regionálny úrad ukončil dokazovanie a pristúpil k posúdeniu žiadosti o stavebné povolenie.

Predmetom posudzovania v stavebnom konaní boli inžinierske siete – rozvody vysokého a nízkeho napätia „VN“ a „NN“ a 2. etapa vonkajšieho osvetlenia v Priemyselnom parku Rimavská Sobota. K realizácii inžinierskych sietí bola vypracovaná projektová dokumentácia, z ktorej zhrňujúci obsah k rozsahu stavby, uviedol regionálny úrad vo výrokovej časti tohto stavebného povolenia. Projektovú dokumentáciu posúdili dotknuté orgány a vyjadrili sa jednotlivo záväznými stanoviskami.

Regionálny úrad z projektovej dokumentácie, zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov zisťoval skutkový stav, tento právne posúdil s subsumovaním – porovnávaním so všeobecným právnym rámcom podľa § 62 až § 66 stavebného zákona dospel k právnemu záveru, že za dodržania podmienok uvedených v stavebnom povolení nastali dôvody na aplikáciu § 66 ods. 1 stavebného zákona o povolení stavby stavebným povolením.

Dôvody na povolenie stavby podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona nastávajú, pokiaľ sa posúdeniami stavby predpísanými v § 62 stavebného zákona preukáže, že dodržaním podmienok určených v stavebnom povolení sa zabezpečí ochrana záujmov, najmä ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. Regionálny úrad vykonal posúdenia predpísané v § 62 stavebného zákona v rozsahu zodpovedajúcom druhu a charakteru stavby v nasledovnom rozsahu.

Podľa § 62 ods. 1 písm. a) stavebného zákona stavebný úrad preskúmal, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia. V konkrétnom prípade sa podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona nevyžadovalo územné rozhodnutie z dôvodu, že Ministerstvo hospodárstva SR vydalo osvedčenie o významnej investícii č. 23272/2022-4270-78299, ktorého cieľom je príprava strategického územia Priemyselného parku Rimavská Sobota. Regionálny úrad posudzoval súlad umiestnenia stavby s Územným plánom mesta Rimavská Sobota v znení Zmien a doplnkov č. 7, ktorý Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo uznesením č. 7/2022-MsZ zo dňa 25. 01. 2022 a ktorých záväzných častí boli vyhlásené Všeobecným záväzným nariadením č. 169/2022 (ďalej len územný plán). Podľa záväzného výkresu č. 3-Komplexný návrh, náložky č. 3-1 je stavba situovaná v lokalite „2“ vo funkčnej ploche s regulatívom „VP – územie priemyselnej výroby“. Podľa textovej časti územného plánu na str. 29 sú v lokalite „2“ vo funkčnej ploche „VP“ prípustné objekty a zariadenia pre priemyselnú výrobu s možným rušivým charakterom a zariadenia pre technické a dopravné zabezpečenie priemyselnej výroby. Regionálny úrad usúdil, že prevádzkový súbor PS-01 s výrobnou technológiou pre zásobníky vody možno stotožniť s funkčným regulatívom „VP-územie priemyselnej výroby“, čo mal regionálny úrad za preukázanie súladu s územným plánom.

Postupujúc podľa § 62 ods. 1 písm. b) stavebného zákona regionálny úrad preskúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky ochrany životného prostredia. K posúdeniam mal stavebný úrad zabezpečené záväzné stanoviská Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, z ktorých ustálil, že za dodržania podmienok Okresného úradu Rimavská Sobota určených v záväzných stanoviskách a podľa § 66 ods. 3 písm. e) stavebného zákona prevzatých do záväzných podmienok

tohto stavebného povolenia budú zabezpečené požiadavky ochrany životného prostredia v miere prípustnej podľa osobitných zákonov.

Z rozhodnutia Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2022/015219-022 zo dňa 05. 12. 2022 vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona EIA mal stavebný úrad preukázané, že investičná činnosť „Priemyselný park Rimavská Sobota“ sa po zisťovacom konaní nebude ďalej posudzovať podľa zákona EIA. Na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov posudzovanej investičnej činnosti na životné prostredie boli v rozhodnutí určené podmienky. Na overenie, či v povoľovacom konaní stavebného úradu budú dodržané požiadavky podľa zákona EIA a podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania si stavebný úrad zabezpečil záväzné stanovisko Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-RS-OSZP-2023/012378-005. Podľa obsahu záväzného stanoviska podmienky z rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-RS-OSZP-2022/015219-022 zo dňa 05. 12. 2022. Regionálny úrad usúdil, že dodržaním podmienok podľa záväzného stanoviska a rozhodnutia zo zisťovacieho konania, určených v 8. bode stavebného povolenia, sa zabezpečia záujmy pri ochrane životného prostredia.

Regionálny úrad ďalej zisťoval požiadavky na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Konkrétne požiadavky (a) na nakladanie s odpadmi, (b) na ochranu vôd, (c) na ochranu prírody a krajiny Projektovú dokumentáciu stavby posúdil Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie a požiadavky k ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia uviedol v záväzných stanoviskách (a) OU-RS-OSZP-2023/005167-003 zo dňa 23. 03. 2023, (b) OU-RS-OSZP-2023/012130-002 zo dňa 15. 06. 2023, č. OU-RS-OSZP-2023/014747-002 zo dňa 09. 08. 2023, (c) OU-RS-OSZP-2023/012215-002 zo dňa 09. 06. 2023. Okresný úrad v záväzných stanoviskách súhlasil s realizáciou stavby za dodržania podmienok k zabezpečeniu ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia. Regionálny úrad usúdil, že dodržaním podmienok podľa záväzných stanovísk zo zisťovacieho konania, určených v 9. až 12. bode stavebného povolenia, sa zabezpečia záujmy pri ochrane životného prostredia.

Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona podmienkami stavebného povolenia sa má zabezpečiť aj ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe. Zakopáním nových rúrových trás pre preložky optických káblov budú Použité aj poľnohospodárske pozemky. Regionálny úrad zisťoval podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy. Projektovú dokumentáciu posúdil Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor a požiadavky k ochrane poľnohospodárskej pôdy uviedol v rozhodnutí o odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-RS-PLO1-2023/016701-002 zo dňa 11. 10. 2023 a v udelenom súhlase č. OU-RS-PLO1-2024/005202-003 zo dňa 16. 02. 2024 na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy súhlasil s realizáciou stavby za dodržania podmienok. Regionálny úrad usúdil, že dodržaním podmienok rozhodnutia a súhlasu, určených v 15. a 16. bode stavebného povolenia, sa počas výstavby zabezpečia záujmy pri ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Regionálny úrad z projektovej dokumentácie zistil, že realizáciou výkopov pre inžinierske siete môže dôjsť k nálezom archeologickej povahy a preto zisťoval podmienky k zabezpečeniu ich ochrany. Projektovú dokumentáciu posúdil Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica a požiadavky k ochrane prípadných archeologických nálezov uviedol v rozhodnutí č. K PUBB-2023/10896-8/65189/BRE zo dňa 16. 08. 2023. Orgán ochrany pamiatok súhlasil so stavbou za dodržania podmienok. Regionálny úrad podmienky prevzal do 17. bodu stavebného povolenia a mal za to, že ich dodržaním pri výstavbe budú zabezpečené záujmy pri ochrane nálezov pamiatkovej povahy.

Regionálny úrad ďalej z projektovej dokumentácie zistil, že výstavbou bude v súbehu a križovaní dotknutá (I.) cesta prvej triedy I/72, (II.) verejný plynovod, (III.) verejný vodovod, (IV.) elektrické vedenia a (V.) telekomunikačné vedenia. Regionálny úrad zisťoval podmienky k zabezpečeniu ich ochrany počas výstavby. Projektovú dokumentáciu posúdil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenská správa ciest a spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Slovak Telekom, a. s., RSNET, s. r. o. a HEIZER OPTIK, s. r. o. Cestný správny orgán a majetkový správcovia cesty a sietí súhlasili s výstavbou za dodržania požiadaviek uvedených v jednotlivých stanoviskách a vyjadrenia. Regionálny úrad usúdil, že dodržaním podmienok podľa stanovísk a vyjadrení, určených v 15., 16., 18. až 24. bode stavebného povolenia, budú počas výstavby zabezpečené záujmy podľa osobitných predpisov pri ochrane ciest (I.) a verejného technického vybavenia územia (II., III. IV. V.) v ich ochranných pásmach.

Podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona podmienkami stavebného povolenia sa má zabezpečiť dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Regionálny úrad postupom podľa § 62 ods. 1 písm. b) stavebného zákona vykonal posúdenia, či projektová dokumentácia zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Regionálny úrad porovnala zistil, že projektová dokumentácia zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona. Stavba je začlenená do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny a pamiatkovej starostlivosti. Stavba stavebnotechnickým vybavením zodpovedala účelu a spôsobu užívania pre „Priemyselný park Rimavská Sobota“. Zemné práce pri realizácii stavby sa budú vykonávať po skrývke kultúrnej vrstvy pôdy, ktorá sa premiestni a uloží na depóniu, ako sa to vyžaduje v § 22 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác, alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, budú vopred vytýčené a zabezpečené pred poškodením tak, ako sa to vyžaduje v § 22 ods. 3 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Regionálny úrad mal za to, že dodržaním všeobecných požiadaviek určených vo 4. bode tohto stavebného povolenia projektová dokumentácia zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z. z.

Stavebný úrad postupom podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona zisťoval, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb a požiadavky k tomu uložil stavebníkovi v 6. bode tohto stavebného povolenia.

V hypotéze právnej normy § 66 stavebného zákona o povolení stavby sa predpokladá, že pokiaľ sa podmienkami stavebného povolenia zabezpečí „ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie“, tak stavebný úrad stavbu povolí. Regionálny úrad v súčinnosti s dotknutými orgánmi vykonal posúdenia predpísané v § 62 stavebného zákona a zistil skutkový stav, ktorý možno subsumovať pod hypotézu v právnej norme, čím nastal dôvod pre dispozičnú aplikáciu právnej normy o povolení stavby podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona. Preto regionálny úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto stavebného povolenia.

Poučenie:

Toto rozhodnutie nie je konečné. Podľa § 53 správneho poriadku majú účastníci konania právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie treba podať na Regionálnom úrade pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica. Podľa § 54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Dňom oznámenia tohto rozhodnutia je deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona odvolanie proti tomuto rozhodnutiu má právo podať aj ten, kto nebol účastníkom stavebného konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona, ten kto nebol účastníkom stavebného konania má na podanie odvolania lehotu 15 pracovných dní. Lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Za týmto účel je toto rozhodnutie bezodkladne zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky <https://stavebnyurad.gov.sk/o-urade/uradna-tabula>. Odvolanie treba podať na Regionálnom úrade pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica.

Podľa § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z. z. správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití riadneho opravného prostriedku, ktorým je odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Ing. Janka Mylbachrová
riadiťka

Regionálneho úradu pre územné plánovanie
a výstavbu Banská Bystrica

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou:

Toto stavebné povolenie sa účastníkom stavebného konania doručuje verejnou vyhláškou. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude táto verejná vyhláška vyvesená na úradnej tabuli Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica. 15-ty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica je dňom doručenia tohto stavebného povolenia, od ktorého nasledujúci deň začína plynúť lehota 15-tich dní na podanie odvolania proti tomuto stavebnému povoleniu. Verejná vyhláška bude zároveň zverejnená na webovom sídle Úradu pre územné plánovanie a výstavby Slovenskej republiky <https://stavebnyurad.gov.sk/o-urade/uradna-tabula> na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Rimavská Sobota a obcí Čerenčany a Veľké Teriakovce a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli CUET portálu www.slovensko.sk.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Slovenskej republiky
Regionálny úrad pre územné plánovanie
a výstavbu Banská Bystrica
Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica
-3- 06. 11. 2024

Deň vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli regionálneho úradu
pečiatka a podpis

Deň zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabuli regionálneho úradu
pečiatka a podpis

Zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Rimavská Sobota a obcí Čerenčany a Veľké Teriakovce.

Zverejnené v dňoch: od 12. 11. 2024 do 27. 11. 2024



Na vedomie:

1. MH Invest, s. r. o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
2. Winkelmann Building + Industry Slovakia, k. s., Bernolákova 6088/14, 036 01 Martin
3. Združenie domových samospráv, o. z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
4. PROMA s. r. o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
5. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
6. Obec Čerenčany, S. Kollára 33, 979 01 Čerenčany
7. Obec Veľké Teriakovce, Veľké Teriakovce 54, 980 51 Veľké Teriakovce
8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 239/8, 975 65 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Rimavská Sobota, OSOŽP, EIA, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
10. Okresný úrad Rimavská Sobota, OSOŽP, ŠVS, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
11. Okresný úrad Rimavská Sobota, OSOŽP, OH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
12. Okresný úrad Rimavská Sobota, OSOŽP, OPaK, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
13. Okresný úrad Banská Bystrica, OC DaPK, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica
14. Okresný úrad Rimavská Sobota, OPaL, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
15. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
16. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
17. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
19. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
20. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. RSNET s. r. o., P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota
22. HEIZER OPTIK, s. r. o., Dolnobárska cesta 407, 930 13 Trhová Hradská
23. Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: Stavebné povolenie SO-09.01.,02.,03., SO-10, SO-11-Etapa 2
Identifikátor: 5801/35803/2024/17.1.2.

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ing. Janka Mylbachrová OPRAVNENIE 1013 Riaditeľ odboru
Oprávnenie: Oprávnenie 1013, Riaditeľ odboru, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z., Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zastúpená osoba: MANDANT Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 06.11.2024 13:15:11 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 06.11.2024 12:15:29 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
5801/35803/2024/17.1.2.

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Dušan Bobot
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
IČO: 54669464
Dátum vytvorenia doložky: 06.11.2024
Podpis a pečiatka:

